

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 19/_____**

Зареченский с.о.
Место составления

25.04.2024 г.
Время 9:35

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 19 от 11.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
РИТЧЕР КАРЛ ВИКТОРОВИЧ - Главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области
ГРЕБЕННИКОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Есильского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Заречное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ «Общеобразовательная школа села Заречное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, ЕСИЛЬСКИЙ, Заречное, Ыбырай Алтынсарин (УЛИЦА), 21.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 24.04.2024 - 25.04.2024


6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ «Общеобразовательная школа села Заречное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области»



№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У заместителя директора школы по хозяйственной части Лукьянова М.А. (ответственного за ППБ) отсутствует свидетельство о прохождении последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: п. 8 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 4 Проверочный лист в	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	
2	Отсутствует журнал по эксплуатации и осмотра молниезащитных устройств установленной на здании школы. Основание: п. 45. Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 32 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не проведено своевременное техническое обслуживание по поддержанию в исправные состояния системы пожарной автоматики. Основание: п. 69 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности



7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

 К. Ритцер

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи


 Ганнарова Е.С. 


9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

 Замечаний нет. 

Приложение на « » листах

«25» 04 2024 г.





Начальнику
ОЧС Есильского района
майору гражданской защиты
Жолдасову Б.Т.
от директора КГУ
«Общеобразовательная школа села Заречное
отдела образования по Есильскому району
управления образования Акмолинской области»
Сапаровой Е.С.

Информация об устранении нарушений

25 апреля 2024 года в КГУ «Общеобразовательная школа села Заречное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» проведен профилактический контроль в области пожарной безопасности и составлено предписание об устранении нарушений за № 19 от 25.04.2024 г.

На момент 06.06.2024 года нарушения устранены:

1. Завхоз школы Лукьянова М.А. прошла обучение по программе пожарно-технический минимум в объеме требований пожарной безопасности, установленных Законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан: в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от «9» июня 2014 года № 276. Получено удостоверение по пожарно-техническому минимуму на основании протокола обучения №786 от 06.05.2024 г ТОО «CSM-A» учебно-экспертный центр «Qazaq prof». Выдан сертификат № 107500 от 06.05.2024 г., подтверждающий прохождение программы по курсу «Безопасность и охрана труда» (Копии свидетельства, протокола обучения и сертификат прилагаются).

2. Заведен журнал по эксплуатации молниезащитных устройств, произведена запись осмотра оборудования на основании протокола профилактических испытаний и измерений электроустановок от 01.08.2023 г., исполнители ТОО «Испытания и Лаборатория».

3. Проведено планово-предупредительное обслуживание по поддержанию в исправном состоянии автоматической пожарной сигнализации, АКТ ПРИЕМКИ выполненных работ от 26.04.2024 г. согласно договора №142 от 16.03.2024 г. (Копия АКТА ПРИЕМКИ прилагается).

Директор школы



Сапарова Е.С.